

Регистрационный номер сертификата соответствия: C-RU.ПБ57.В.03011

Дата начала действия сертификата: 31.03.2016

Дата окончания действия сертификата: 30.03.2019

Представленные документы: Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.921.СДС.14 от 18.08.2014 г. до 18.08.2017 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.

Основание выдачи сертификата: Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0083/03-2016 от 28.03.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 17.11.2015, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

Тип заявителя: юридическое лицо

Вид заявителя: Изготовитель

Полное наименование заявителя: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Ван-Маркет" (ООО "Торговый Дом "Ван-Маркет")

Адрес места нахождения заявителя: 142103, Россия, Московская область, Подольский район, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, дом 1

Фактический адрес заявителя: 142103, Россия, Московская область, Подольский район, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, дом 1

Номер телефона заявителя: +74951343566

Номер факса заявителя: +74951343566

Адрес электронной почты заявителя: info@van-market.ru

ОГРН/ОГРНИП заявителя: 1095074002726

Тип изготовителя: юридическое лицо

Полное наименование изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Ван-Маркет" (ООО "Торговый Дом "Ван-Маркет")

Адрес места нахождения изготовителя: 142103, Россия, Московская область, Подольский район, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, дом 1

Государственный регистрационный номер записи о регистрации юридического лица изготовителя: 1095074002726

Номер телефона изготовителя: +74951343566

Номер факса изготовителя: +74951343566

Тип объекта сертификации: Серийный выпуск

Вид продукции: Отечественная

Полное наименование продукции: Материал рулонный кровельный гидро- и пароизоляционный из полипропилена, марок: «ЭКСОБОНД А», «ЭКСОБОНД В», «ЭКСОБОНД С», «ЭКСОБОНД D», шириной от 1500 до 1600 мм, толщиной от 0,2 до 0,5 мм, поверхностной плотностью от 45 до 90 г/м², выпускаемый по ТУ 5774-003-88925303-2013 «МАТЕРИАЛ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ «ЭКСОБОНД».

Сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.) обеспечивающие ее идентификацию: .

Код по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП): [577400](#)

Технический регламент: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ)

Дополнительные сведения о технических регламентах: глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1., глава 30., статья 134., глава 33., статья 149., Приложение, таблицы 3, 27.

Обозначение национального стандарта или свода правил(приложение): ГОСТ 30244-94;ГОСТ 30402-96;ГОСТ Р 51032-97

Наименование национального стандарта или свода правил

(приложение): Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.;Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.;Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.

Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил

(приложение): Группа горючести – Г4 сильногорючие по ФЗ 123 ст.13.;Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по ФЗ 123 ст.13.;Группа

распространения пламени по поверхности – РП4 сильнораспространяющие по ФЗ 123 ст. 13.

Номер аттестата органа по сертификации: ТРПБ.RU.ПБ57

Юридический адрес органа по сертификации: 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.16, корп. 3

Адрес места нахождения органа по сертификации: 115280, РОССИЯ, город Москва, ул. Ленинская Слобода, 21, 1, 302

ОГРН юридического лица органа по сертификации: 1107746088548

Дата регистрации аттестата: 07.10.2015

Фамилия Имя Отчество эксперта: Козийчук Лина Васильевна